Zona Industrial Ponte Viadores 3050-481 Mealhada
Tel.: 231 209 710 Fax: 231 209 719
Serv. Técnicos: 231 209 712 Laboratório: 231 209 715
secretaria@cesab.pt
g.tecnico@cesab.pt
laboratorio@cesab.pt
Cont. n.º 502 883 308

Cesab
Centro de Serviços do Ambiente

IPAC acreditação
L0297
Ensaios

Cliente:
Município de São Pedro do Sul
Paços do Concelho
3660 - 000 S. Pedro do Sul

Relatório de Ensaios Nr: 4963

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

Identificação da Amostra:

Tipo de amostra: Águas de Consumo Humano
Local de Colheita: Fontenário de Rivelas
Zona de Abastecimento: Covelas (Rivelas)
Colhida por: Cliente
Acondicionamento: De acordo com as especificações

Data da Colheita:	04/04/2011
Hora da Colheita:	--:--
Data de Recepção:	04/04/2011
Data Inic. Análise:	04/04/2011
Data Fim Análise:	07/04/2011
Data de Emissão:	08/04/2011

Ensaio	Resultado	Unidade	VMR	Valor Limite
Cloro Residual Livre *	<0,05	mg Cl2/L	---	---
SMEWW 4500-Cl F				
Bactérias Coliformes	0	N/100mL	---	0
PT-MET-38 (2008-06-09)(Baseado ISO 9308-1:2000)				
Escherichia Coli	0	N/100mL	---	0
PT-MET-38 (2008-06-09)(Baseado ISO 9308-1:2000)				

Valor Limite de acordo com Dec. Lei 306/07
Resultados indicados como "<val.", o val. apresentado é, por norma, o limite de quantificação. Quando val. se refere ao limite de detecção, tal é indicado como "<val. (LD)"
O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratório acreditado. O ensaio assinalado com (# *) foi subcontratado.
OS ENSAIOS ASSINALADOS COM (*) NÃO ESTÃO INCLUIDOS NO ÂMBITO DA ACREDITAÇÃO
Este relatório só pode ser reproduzido na integra com autorização do cliente. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. A representatividade das amostras só é garantida pelo CESAB quando a recolha é efectuada pelos seus técnicos.
EPA - Indica "Environmental Protection Agency".
PT-MET-nn - Indica Método Interno do Laboratório.
SMEWW - Indica "Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water". 21ª Ed.
A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

Director Técnico
Dr.ª Elsa Barracho